

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W RAWICZU**

Telefony:

- inf. o numerach wew. 65/ 5453937

- PPIS w Rawiczu: /65/5453937

- fax: /65/5453937

- e-mail: psse.rawicz.pis.gov.pl

- Stanowisko Pracy do Spraw Higieny Komunalnej

- e-mail Stanowiska: higiena.komunalnai@psse-rawicz.pl

ul. Wały J. Dąbrowskiego 2

63-900 Rawicz

skr. pocztowa 47

[www.psse-rawicz.pl](http://www.psse-rawicz.pl)

N.HK-424/1-54/18

oryginał/kopia  
Rawicz, dnia 02.07.2018 r.

**OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie:

- art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( Dz. U. z 2017 r., poz. 1261 z późn. zm.)
- § 7 ust.1 pkt 1 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań, jakimi powinna odpowiadać woda w pływalniach (Dz. u. 2015 r., poz. 2016)

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rawiczu**

po zapoznaniu się z protokołem poboru próbek wody z dnia: 10.04.2018 r., 17.04.2018 r., 07.05.2018 r., 08.05.2018 r. 15.05.2018 r., 23.05.2018r., 29.05.2018 r., 05.06.2018 r., 13.06.2018 r., 19.06.2018 r., oraz sprawozdaniem z badania próbek wody nr: 0294/M/18, 0331/F/18, 0342/M/18, 0339/M/18, 1184/04/2018/F/1, 1184/04/2018/F/2, 376/05/2018/M/1, 0374/M/18, 2370/05/2018/F/1, OL.W-52-650N/18, OL.W-52-651N/18, 3626/05/2018/F/1, 0452/M/18, 0416/F/18, 823/06/2018/F/1, 823/06/2018/F/2, 823/06/2018/F/4, 823/06/2018/F/6, 823/06/2018/F/3, 823/06/2018/F/5, OL.W-52-753N/18, OL.W-52-754N/18, 0506/M/18 z Pływalni Krytej w Rawiczu, zarządzanej przez Gminę Rawicz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz.

**stwierdza**

**przydatność wody do kąpieli**

Próbki wody badano w związku z kontrolą wewnętrzną przeprowadzoną przez Gminę Rawicz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz oraz kontrolą urzędową, w zakresie wymagań mikrobiologicznych i fizykochemicznych.

Stwierdzono przydatność wody do kąpieli, jednak odnotowano niewielkie przekroczenia norm mikrobiologicznych w wodzie z cyrkulacji Jacuzzi oraz cyrkulacji niecki dużej, oraz niewielkie przekroczenia mętności wody pobranej z jacuzzi, które nie stanowią zagrożenia zdrowotnego dla korzystających z niecki Jacuzzi.

Zarządca Pływalni podjął stosowne działania w celu poprawy jakości wody w pod względem mikrobiologicznym na Pływalni Krytej w Rawiczu.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W RAWICZU**

  
mgr Grażyna Marczyńska

Otrzymują:

1. Gmina Rawicz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu ul. Spokojna 1a, 63-900 Rawicz.
2. Burmistrz Miasta i Gminy w Rawiczu ul. Piłsudskiego 21, 63-900 Rawicz.
3. aa

KB/MK